



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

SLUŽBA ZA ODNOS Z JAVNOSTMI

Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana

T: 01 478 73 63

F: 01 478 74 25

E: pr.mop@gov.si

www.mop.gov.si

UKOM

[predlagam.vladi@gov.si](mailto:predlagam.vladi@gov.si)

Številka:

Datum: 17. 7. 2015

**Zadeva: Predlog 6804-187: Dimniki**

Zveza: e-pošta, z dne 37. 7. 2015

Spoštovani,

v nadaljevanju vam posredujemo odgovor na predlog 6804-187.

iz Urada Vlade RS za komuniciranje smo prejeli naslednji predlog:

»Predlagam, da se ukine obvezno čiščenje dimnikov v večstanovanjskih zgradbah starejših od 20 in več let, kjer imajo centralno ogrevanje in se ti dimniki, ki so bili nekoč obvezni, niso nikoli uporabljali.

Da se morajo dimniki očistiti, se popolnoma strinjam, kjer se ti koristijo. Ne vidim pa razloga da se morajo čistiti v večstanovanjskih blokkih, starejših od 30 in več let, kjer imajo urejeno centralno ogrevanje in se ti dimniki niso nikoli koristili. kolikor je meni znano po novem zakonu ni potrebno imeti dimnike. Tako tam kjer se niso nikoli koristili in se ne bodo ne vidim razloga za čiščenje le te.«

## ODGOVOR

S sprejetjem Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.l. RS, št. 1/11) je v 11. členu zapisano, da je potrebna inštalacija in oprema tudi za ogrevanje. Res ni več zahteve po rezervnem dimniku, vendar je obveznost opravljanja storitve ostala v sprejetih in do konca leta 2015 veljavnih dimnikarskih predpisih. Omenjena zahteva se nahaja v 15. členu Pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav (Ur.l. RS, št. 128/2004 in 18/05 popr.):

15. člen

(1) Dimovodne tuljave, na katere niso priključene kurilne naprave, je treba očistiti, če se ob pregledu vsako tretje leto ugotovi, da je čiščenje potrebno.

(2) Za dimovodne tuljave, na katere niso priključene kurilne naprave, je treba zagotoviti mehansko čiščenje pred priključitvijo male kurilne naprave.

Osnovna ideja rezervnih dimnikov je bila v tem, da je nanje možno v primeru višje sile ali izrednih razmer priključiti kurilne naprave, ki za svoje delovanje ne potrebujejo električne energije. S tega stališča je vzdrževanje teh naprav smiselno.

Radi bi opozorili, da je v veljavi tudi Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.l. RS, št. 20/04), kjer so predvideni tudi roki za vzdrževanje dimovodnih naprav.

Ta predpis je ločen od dimnikarskih predpisov, zato ga na tem mestu ne bomo komentirali, nakazuje pa na to, da je v vseh primerih, dokler je dimovodna naprava prisotna potrebno zanjo skrbeti, za kar je v večstanovanjskih zgradbah odgovoren upravnik. V primerih, da se s soglasjem stanovalcev na skupni napravi, v tem primeru dimniku, izvede rekonstrukcija ali odstranitev se lahko spremenijo tudi obveznosti na tej skupni napravi.

V predlogu novega dimnikarskega zakona, ki je v javni obravnavi oziroma v njegovih podzakonskih predpisih bomo smiselno uredili tudi to vprašanje.

S spoštovanjem,

Ministrstvo za okolje in prostor